

**Von:** Schwarz, Bernhard (WWA-DEG) <Bernhard.Schwarz@wwa-deg.bayern.de>  
**Gesendet:** Montag, 4. Februar 2019 09:16  
**An:** info@abwasser-eger.de  
**Cc:** Moosbauer, Martin (WWA-DEG)  
**Betreff:** AW: G1, Rott, Unterdietfurt: Erweiterung der Kläranlage

Guten Morgen Herr Eger,

- nach unseren Bildflugauswertungen und nach Höhenlinien-Plänen ist das Gelände auf Flur-Nr. 175 (außerhalb Ü-Gebiet, Richtung Süden / Kläranlage) bei ca. 416,2 mNN. Genauigkeit um +/- 1 bis 2 dm. Ein Nivellement wird Ihnen nicht erspart bleiben.
- HW100 liegt zwischen 416,1 mNN (175, östliche Grenze zu 174) und 416,25 mNN (176, westliche Grenze zu 177). Für die Kläranlagenplanung empfehle ich auf der sicheren Seite die höhere HW100 = 416,25 mNN.
- Die Rott ist ein Risikogewässer. Nach § 78b WHG ist bei baulichen Anlagen das HWextrem zu berücksichtigen: HWextrem = 416,5 mNN für den gesamten Bereich.

Mit freundlichen Grüßen

Bernhard Schwarz  
Wasserwirtschaftsamt Deggendorf  
Wasserbau, Hochwasserrückhaltebecken und Gewässerentwicklung an Gewässern 1. und 2. Ordnung im Landkreis Rottal-Inn  
Dienstort Postmünster: Dammstraße 2, 84389 Postmünster  
Postanschrift: Detterstraße 20, 94469 Deggendorf  
Telefon: 0991/2504-540  
Telefax: 0991/2504-565  
Mobil: 01522/7381270  
E-Mail: [bernhard.schwarz@wwa-deg.bayern.de](mailto:bernhard.schwarz@wwa-deg.bayern.de)  
Internet: [www.wasserwirtschaftsamt-deggendorf.de](http://www.wasserwirtschaftsamt-deggendorf.de)

---

**Von:** info@abwasser-eger.de <info@abwasser-eger.de>  
**Gesendet:** Sonntag, 3. Februar 2019 15:13  
**An:** Schwarz, Bernhard (WWA-DEG) <Bernhard.Schwarz@wwa-deg.bayern.de>  
**Betreff:** AW: G1, Rott, Unterdietfurt: Erweiterung der Kläranlage

Sehr geehrter Herr Schwarz

Nachdem nun die neue Förderrichtlinie abgewartet wurde, bin ich gerade über dem Antrag. Hätten Sie dazu noch eine Höhenangabe. Sie haben mir bei Wohlmannstetter mal was zukommen lassen, was Höhenangaben beinhaltet. Ich hab den Bereich mal ca. aufgehalten und wäre beim Flurstück 175/0 bei ca. 416,20 bis 416,30 üNN. Kann das stimmen? Vielen Dank vorab für Ihre Bemühungen. Gruß Eger Horst

Eger GmbH  
Knogl 1  
84367 Reut  
Email: [info@abwasser-eger.de](mailto:info@abwasser-eger.de)  
Tel. 01713013738  
Fax: 08572969836

---

**Von:** [Bernhard.Schwarz@wwa-deg.bayern.de](mailto:Bernhard.Schwarz@wwa-deg.bayern.de) <[Bernhard.Schwarz@wwa-deg.bayern.de](mailto:Bernhard.Schwarz@wwa-deg.bayern.de)>

**Gesendet:** Montag, 8. Januar 2018 14:21

**An:** [info@abwasser-eger.de](mailto:info@abwasser-eger.de)

**Cc:** [Martin.Moosbauer@wwa-deg.bayern.de](mailto:Martin.Moosbauer@wwa-deg.bayern.de); [Alexander.Schraa@wwa-deg.bayern.de](mailto:Alexander.Schraa@wwa-deg.bayern.de); [Edward-Christian.Utza@wwa-deg.bayern.de](mailto:Edward-Christian.Utza@wwa-deg.bayern.de)

**Betreff:** G1, Rott, Unterdietfurt: Erweiterung der Kläranlage

Sehr geehrter Herr Eger,

Sie planen die Erweiterung der Kläranlage Unterdietfurt bei Rott-km 76,7 auf den gemeindeeigenen Grundstücken Flur-Nr. 175 und 176, Gemarkung Unterdietfurt. Die Grenze des festgesetzten Überschwemmungsgebietes sehen Sie in der Anlage, Abstand Ü-Grenze zu Flur-Nr. 176/3 und 175/2 zwischen 10 m und 25 m. Nach Ihren Angaben brauchen Sie rund 12 m, müsste also zu machen sein. Falls Maßnahmen ins Ü-Gebiet reichen, gelten die Schutzvorschriften des § 78 WHG mit den entsprechenden Verboten und Ausnahmen.

Wasserwirtschaftlich besonders interessant ist eine Variante mit Auflassung der Kläranlage Huldessen. Aus gewässerökologischer Sicht 100%-ig zu begrüßen: Der Kläranlage entwässert zum Rottflutkanal und die Mindestwassermenge am Wehr Attenham in den Rottflutkanal beträgt nur 75 l/s.

Mit freundlichen Grüßen

Bernhard Schwarz

Wasserwirtschaftsamt Deggendorf

Wasserbau, Hochwasserrückhaltebecken und Gewässerentwicklung an Gewässern 1. und 2. Ordnung im Landkreis Rottal-Inn

Dienstort Postmünster: Dammstraße 2, 84389 Postmünster

Postanschrift: Dettnerstraße 20, 94469 Deggendorf

Tel.: 0991/2504-540

Fax: 0991/2504-565

Mobil: 01522/7381270

E-Mail: [bernhard.schwarz@wwa-deg.bayern.de](mailto:bernhard.schwarz@wwa-deg.bayern.de)

Internet: [www.wasserwirtschaftsamt-deggendorf.de](http://www.wasserwirtschaftsamt-deggendorf.de)